

- Tankreinigung · Tankschutz
- Containerbau · Behälterbau
- Rohrreinigung · TV · Kanalsanierung



Prüfprotokoll

über eine
Dichtheitsprüfung gemäß § 61a LWG NRW
entsprechend DIN EN 1610
von
häuslichen Abwasserleitungen

Datum	04.09.08		
Eigentümer	Herr Hans Mustermann		
Straße	Hauptstr. 1		
Ort	51234 Musterhausen		
Kanalart	Schmutzwasser		
Werkstoff	Inliner		
Dimension	DN	100	
Anfangspunkt	Rev. Im Haus		
Endpunkt	Stadtkanal		
Länge	U 1	10,00	m
Innenfläche		3,14	m ²
zul. Wasserzugabe	0,15 l / m ²	0,47	l
Vorfüllzeit		60,00	Min.
Prüfdruck 10 kPa - 50 kPa		17,00	kPa
Prüfdauer		30,00	Min.
tatsächliche Wasserzugabe		0,15	l
zulässige Wasserzugabe	0,15 l / m ²	0,47	l
Befund	Prüfanforderung erfüllt !		

Prüfer Herr Lahm

Weilerswist, den 04.09.2008



Prüfprotokoll

REV 04.09.2008 Ode